

УТВЕРЖДАЮ
Директор
« ____ » _____ 20__ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

- 1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): **объект физической культуры и спорта**
1.2. Адрес объекта: **184250 Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 34а**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **3 этажа, 1289,4 кв.м.**
1.4. Год постройки здания **1969**, пристройки **1975**, капитального ремонта/реконструкции **2008**
проектная документация на (вид работы) _____ утверждена / прошла экспертизу в срок _____
1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт _____; реконструкция _____;
строительство нового здания _____; иное _____
сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование *(согласно Уставу)*
Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа города Кировска" (МАУ "СШ г. Кировска")
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **184250 Мурманская область, г. Кировск, ул. 50 лет Октября, д. 31**
1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление**, аренда, собственность, иное _____)
1.9. Форма собственности (**государственная**, негосударственная, иное _____)
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, **муниципальная**, иное _____*)
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) **Комитет образования, культуры и спорта администрации горда Кировска с подведомственной территорией**
1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: **184250 Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, тел. (81531) 9-87-00**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(краткая характеристика предоставляемых услуг)

- 2.1. Вид (или тип) объекта *(согласно отраслевой классификации и Уставу)*: физкультурно-спортивная организация
2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу)
учреждение дополнительного образования в области физической культуры и спорта
2.3. Форма оказания услуг: (**на объекте**, в том числе с проживанием; на дому; дистанционно; иное)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети**; граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого возраста; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / **нет**)¹ _____
2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, **нет**) _____

¹ К - передвигающиеся на коляске; О - нарушения опорно-двигательного аппарата, в т.ч.: О-н - поражение нижних конечностей; О-в - поражение верхних конечностей; С-п - полное нарушение зрения (слепота); С-ч - частичное нарушение зрения; Г-п - полное нарушение слуха (глухота); Г-ч - частичное нарушение слуха; У - нарушения умственного развития

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) по асфальтированной автодороге до остановки ул. Олимпийская.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту.

Специализированный транспорт (социального такси) нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта примерно 300 м

3.2.2 Время движения (пешком) 5-8 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (пологий подъезд, крутой спуск, асфальтовая дорога (Бордюр с адаптируемым пешеходным уклоном не боле 5%)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____)

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком плюс +)				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)		+			
О-н (поражение нижних конечностей)		+			
О-в (поражение верхних конечностей)		+			
С-п (полное нарушение зрения – слепота)		+			
С-ч (частичное нарушение зрения)		+			
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)		+			
Г-ч (частичное нарушение слуха)		+			
У (нарушения умственного развития)		+			
Все категории инвалидов***					

* - вариант «А» - **универсальный проект** - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

** - вариант «Б» - **разумное приспособление** - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

Примечание: если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+)

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «13» декабря 2018 г.*

№№ п \п	Основные структурно- функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДУ-пп	ДП	ДП
2	Вход (входы) в здание	ДП	ДП	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДУ-пп	ДП	ДП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП	ДП	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДУ-пп	ДП	ДП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДУ-пп	ДП	ДП
5	Санитарно- гигиенические помещения	ДП	ДП	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДУ-пп	ДП	ДП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1к Паспорту доступности «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается **Вкладыш** к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом

*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- **ДП**- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);
- **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
- **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
- **ВНД** – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «06» ноября 2018 г.*

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования***	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотлаженных работ)	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДП	ДУ- пп	ДП	ДП	
2 этапа (отложенных работ)	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДП	ДУ- пп	ДП	ДП	
3 этапа (итоговых работ)	ДЧ	ДП	ДУ- пп	ДУ- пп	ДП	ДП	ДП	ДП	

* - аналогично пункту 3.4 (см.)

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

*** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: **ДП** - доступно полностью; **ДЧ** – доступно частично; **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала на объекте; **ДУ-дом** – доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); **ДУ-дистант** – доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; **ВНД** – временно недоступно

Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации и на карте доступности «Жить вместе»

3.6. Объект является приоритетным (да, нет) да

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности по категориям МГН (отметить знаком плюс + или указать иной ожидаемый результат)							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1 этап (не отложенные мероприятия)									
1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп	+	+	+	+	+	+	+	+
1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	ДУ-дом								
1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	ДУ-дистант								
Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 01.03.2019 года									
2 этап (отложенные мероприятия)									
2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ; путем приобретения технических средств адаптации (и информации), проведения ремонтных работ	ДУ-им				+	+	+	+	+
2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве									
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 01.12.2020 года									

3 этап (итоговые мероприятия)									
3.Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам	ДУ-пп								
3.1 По варианту «А»	ДП								
3.2 По варианту «Б»	ДЧ	+	+	+	+	+	+	+	+
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 01.12.2025 года									

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое) **требуется**
- техническая экспертиза **требуется**
- разработка проектно-сметной документации **требуется**
- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта) **требуется**
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем **не требуется**

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с представителем общественного объединения инвалидов: пункт 1 первого этапа и пункт 1 второго этапа

Согласованы без замечаний	Дата «__» _____ 20__ г.
Согласованы с замечаниями и предложениями (прилагаются к «дорожной карте» объекта)	Дата «__» _____ 20__ г.
Замечания устранены	Дата «__» _____ 20__ г.
Не согласованы. Необходимо согласовать до	Дата «__» _____ 20__ г.

5. Особые отметки


Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации (адрес) www.kirovsksdusshor.ru
- Карте доступности (адрес) _____

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта»)
3. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта)

План (схема) объекта (территории) с привязкой на местности



**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
МАУ "СШ г. Кировска"**

184250 Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 34а

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	<p>Территория, прилегающая к зданию</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка 	<p>1.1 Отсутствует информация об ОСИ на въезде на территорию. (Все)</p> <p>1.2 Отсутствует тактильная информация на путях движения о направлении к входу в здание (С-п, С-ч)</p> <p>1.3. Отсутствует крыльцо запасного входа. Вход в помещение не соответствует нормативам.</p>	<p>1.1 Установить информацию об ОСИ на въезде на территорию</p> <p>1.2 Организовать сопровождение и помощь инвалидам.</p>	<p>1.1. Отремонтировать центральный вход в соответствии с нормативами и с учетом потребностей инвалидов.</p>	<p>К – ДП О-н – ДП О-в – ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДП Г-п – ДУ-пп Г-ч – ДП У - ДП</p>	<p>К – ДП О-н – ДП О-в – ДУ -пп С-п – ДУ-пп С-ч – ДП Г-п – ДУ-пп Г-ч – ДП У – ДП</p>	<p>К – ДП О-н – ДП О-в – ДП С-п – ДУ-пп С-ч – ДП Г-п – ДУ-пп Г-ч – ДП У – ДП</p>

2.	Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1. Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию (С-п)	2.1 Установить информацию об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки 2.2 Установить переговорное устройство (кнопку вызова) 2.3 Организовать сопровождение инвалидов всех категорий	2.1 Провести ремонт лестницы. (по необходимости) 2.2. Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней.	К- ДП О-н – ДП О-в – ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДП Г-п – ДУ-пп Г-ч – ДП У - ДП	К – ДП О-н – ДП О-в – ДУ-пп С-п – ДУ-пп С-ч – ДП Г-п – ДУ-пп Г-ч – ДП У – ДП	К- ДП О-н – ДП О-в – ДП С-п – ДУ-пп С-ч – ДП Г-п – ДУ-пп Г-ч -ДП У – ДП
3.	Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1 Отсутствуют тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению (С-п, С-ч) 3.2 Отсутствует информация о направлении пути движения к местам целевого назначения и туалетам (Все) 3.3.Ширина дверных проемов 0,8 мм. (К)	3.1 Организовать сопровождение инвалидов на креслах – колясках, с патологией верхних и нижних конечностей и с нарушением зрения 3.2 Установить информацию о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету	3.1 Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней 3.2 Нанести контрастную маркировку на двери 3.3. Установить аппарели и средства реабилитации для сопровождения инвалидов – колясочников 3.4. Установить визуальные и акустические оповещения	К - ДП О-н – ДП О-в – ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДП Г-п – ДУ-пп Г-ч- ДП У- ДП	К – ДП О-н –ДП О-в – ДУ-пп С-п – ДУ-пп С-ч - ДП Г-п - ДУ-пп Г-ч – ДП У – ДП	К – ДП О-н – ДП О-в – ДП С-п – ДУ-пп С-ч – ДП Г-п – ДУ-пп Г-ч – ДП У – ДП

4.	Зоны целевого назначения здания - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания	4.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п, С-ч) 4.2 При оказании услуг не организован сурдоперевод (Г-п) 4.3 Отсутствует индукционная система (Г-ч) 4.5 Информация о помещении не размещена на дверном полотне (Все)	4.1 Организовать сопровождение и помощь инвалидам с нарушением зрения, а также с патологией верхних и нижних конечностей 4.2 Организовать допуск сурдопереводчика 4.3 Установить информацию при входе в помещения со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками	4.1 Установить стационарную индукционную систему	К – ДП О-н – ДП О-в – ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч – ДП Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДП У – ДП	К – ДП О-н – ДП О-в – ДУ-пп С-п – ДУ-пп С-ч – ДП Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДП У – ДП	К – ДП О-н – ДП О-в – ДУ-пп С-п – ДУ-пп С-ч – ДП Г-п – ДУ-пп Г-ч – ДП У – ДП
5.	Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната	5.1 Информация о помещении не размещена на дверном полотне (Все) 5.2 Отсутствует кнопка вызова персонала (Все) 5.3. Отсутствуют крючки для костылей и тростей	5.1 Разместить информацию о туалете со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками 5.2 Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабинке 5.3 Установить информацию рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет	5.1 Установить крючки для костылей и тростей 5.2. Установить мнемосхему санитарно – гигиенического помещения.	К – ДП О-н - ДП О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДП Г-п – ДУ-пп Г-ч – ДП У – ДП	К – ДП О-н – ДП О-в – ДУ-пп С-п – ДУ-пп С-ч – ДП Г-п - ДУ-пп Г-ч – ДП У – ДП	К – ДП О-н – ДП О-в – ДУ-пп С-п – ДУ-пп С-ч – ДП Г-п - ДУ-пп Г-ч – ДП У – ДП

6.	Система информации на объекте	6.1 Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-п, Г-ч) 6.2 Отсутствует дублирование информации тактильными средствами (С-п, С-ч)		6.1 Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУ-пп С-ч - ДП Г-п - ДУ-пп Г-ч - ВНД У - ДУ-пп	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУ-пп С-ч - ДП Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДП У - ДУ-пп
7.	Пути движения к объекту от остановки	7.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п, С-ч)	7.1 Организовать размещение тактильной предупредительной информации		К - ВНД О-н - ВНД О-в - ДУ-пп С-п - ВНД С-ч - ДУ-пп Г-п - ВНД Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ДУ-пп Г-п - ВНД Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ДУ-пп Г-п - ВНД Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДУ-пп	ДП	ДП
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДУ-пп	ДП	ДП
-после 3-го этапа	ДП	ДП	ДУ-пп	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

Приложение 2
к Паспорту доступности объекта и услуг № _____
Дата формирования «__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель органа управления _____
_____ (_____)
«__» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации _____
_____ (_____)
«__» _____ 20__ г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

МАУ "СШ г. Кировска"

184250 Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 34а

№.№ п/п	Наименование мероприятий <i>(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)</i>	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание <i>(дата контроля и результат)</i>
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	-	Требуется		

2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	-	Не требуется	-	-
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		После 2020 года (2 этап)		
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: - Установка информации об ОСИ на въезде на территорию - Расширение дверного проема. Ремонт центрального входа в здание. (по необходимости, т.к есть вход запасной)	Все категории	После 2019 год (1 этап)		
	Приобретение технических средств адаптации: -информационное табло об ОСИ	Все категории	2019 год (1 этап)		
3.2	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: - установка информации об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки. - установка переговорного устройства (кнопка вызова) -ремонт лестницы	Все категории	2019 год (1 этап)		
	- нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней.	С-ч, С-п	После 2020 года (2 этап)		
	Приобретение технических средств адаптации: -информационное табло - кнопка вызова (переговорное устройство)	Все категории	2019 год (1 этап)		
3.3	По путям движения в здании				

3.3.1	Ремонтные работы: - установки информации о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету	Все категории	2019 год (1 этап)		
	- нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней, - нанесение контрастной маркировки на двери	С-ч	после 2020 года (2 этап)		
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы: - установка информации при входе в помещение со стороны дверной ручки	Все категории	2019 год (1 этап)		
	-установка стационарной индукционной системы	Г-ч	После 2020 года (2 этап)		
	Расширить проем для хода в спортивный зал и выделить места для инвалидов - колясочников.	К			
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: -индукционная система	Г-ч	После 2020 года (2 этап)		
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: - размещение информации о туалете со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками -установка кнопки вызова персонала в туалетной кабинке -установка информации рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет	Все категории	2019 год (1 этап)		

	- установка мнемосхемы санитарно-гигиенического помещения -установка крючков для костылей и тростей	К, О-н, С-п	После 2020 года (2 этап)		
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: -кнопка вызова (со шнурком) -информационный знак -мнемосхема	Все категории	2019 год (1 этап)		
3.6	По системе информации обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории			
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории			
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С			
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	По необходимости		
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории			
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	По необходимости		
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	По необходимости		

3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории			
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	(1 этап)		
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	(1 этап)		
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап)		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап)		
1.5	Предоставление инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С			
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)		Организация не оказывает услуги		

			га дому		
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате		Организация не оказывает услуги дистанционно		
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	(1 этап)		

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов

Название организации
 _____ (_____)
Фамилия, Имя, Отчество

Координаты для связи
 Дата согласования « _____ » _____ 20____ г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий