

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д.8, тел. 8 (8152) 99-94-04; e-mail: emercom@51.mchs.gov.ru)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, д.7, тел. 8 (8152) 21-00-38; e-mail: undipr-mo@51.mchs.gov.ru)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ АПАТИТЫ И ГОРОДУ КИРОВСКУ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
(184255, Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 48, тел. (815-31) 5-40-44; e-mail: ondipr.2@51.mchs.gov.ru)

ПРОТОКОЛ № 80
об административном правонарушении

26.08.2022 г.

г. Кировск

Я, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Апатиты и городу Кировску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области – главный государственный инспектор г. Апатиты и г. Кировска по пожарному надзору Лепухов Андрей Михайлович, руководствуясь ст. ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 КоАП РФ составил настоящий протокол в том, что в действиях (бездействии) **ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА:**

1. Фамилия, имя, отчество Румянцева Наталья Владимировна
2. Дата и место рождения 09.12.1972 г.р., г. Кировска Мурманской области
3. Гражданство Российской Федерации
4. Адрес места регистрации Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, д.16, кв.36
4. Адрес места жительства совпадает с местом регистрации
5. Место работы (учебы): МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ГОРОДА КИРОВСКА" (Сокращенное наименование - МАУ "СШ Г.КИРОВСКА")
6. Занимаемая должность директор
7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт серии 47 17 номер 596296 выдан 21.12.2017 г. миграционным пунктом в г. Кировск Межрайонного отдела УФМС России по Мурманской области в городе Апатиты
8. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда, сведения отсутствуют

В присутствии свидетелей и потерпевших (при их наличии): нет

18 августа 2022 года в 10 час. 30 мин. по адресу: 184250, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КИРОВСК, УЛИЦА ОЛИМПИЙСКАЯ, Д. 34, ЛИТЕРА А в здании МАУ "СШ Г.КИРОВСКА", **нарушил(а) требования:**

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, приказа МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности", **а именно:**

Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
2	3
Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией. (При проверке работоспособности	Пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено:

Осмотр начат с 10 час. 00 мин. по 10 час. 30 мин. 18.08.2022 в ходе которого установлено, что здание МАУ "СШ Г.КИРОВСКА" 3-х этажное, 2 степени огнестойкости. Освещение электрическое (220В), способ прокладки электропроводки – скрытым способом, отопление центральное водяное. В состав объекта надзора входят 4 помещения офисного назначения.

Пути эвакуации свободны, соответствуют предъявляемым требованиям;

Электропровода и кабели без видимых нарушений изоляции и без следов термического воздействия. Розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия без видимых повреждений.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией. При проверке работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации путем нажатия на ручной пожарный извещатель расположенный на 3 этаже установлено, что на 2 и 3 этажах МАУ "СШ Г.КИРОВСКА" отсутствовало звуковое оповещение о пожаре. п.54

2. Не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения мастерской расположенной на 1 этаже; п.12

3. В помещении электроцитовой не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. п.15

4. Баннеры, размещенные на фасаде здания, не выполнены из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2. (имеющиеся баннеры имеют показатели пожарной опасности Г2, В2, Д2, Т2, РП1). п.33

5. Не обеспечено содержание наружной пожарной лестницы на кровлю здания в исправном состоянии (крепление лестницы в неисправном состоянии). пп. «а» п.17;

6. Не определен порядок обучения мерам пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС России от


Осмотр продолжен с 09 час. 15 мин. по 09 час. 45 мин. 26.08.2022 в ходе которого установлено, устранение следующих ранее выявленных нарушений:

1. Обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией. При проверке работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации путем нажатия на ручной пожарный извещатель расположенный на 3 этаже установлено, что на 2 и 3 этажах МАУ "СШ Г.КИРОВСКА" отсутствовало звуковое оповещение о пожаре (работоспособность пуском системы от ручного пожарного извещателя 1-го этажа, и проверкой работы аккумуляторной батареи путем отключения системы от общей сети).

2. 22.08.2022 проведён расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения мастерской

расположенной на 1 этаже.

(описывается каждое помещение в отдельности в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований пожарной безопасности в каждом из помещений, а также излагаются заявления (пояснения) контролируемого лица)



(подпись лица, проводившего осмотр)



(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись): фотосъемка, результаты которой являются приложением к
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)
протоколу осмотра (в электронном виде) и направлены на адрес электронной почты контролируемого лица

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшему в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра: не имеются

Имеются (их описание)/не имеются (фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

Директор МАУ "СШ Г.КИРОВСКА"

Румянцева Наталья Владимировна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Специалист (эксперт)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Начальник ОНДиПР по г. Апатиты и г. Кировску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области – главный государственный инспектор города Апатиты и города Кировска по пожарному надзору, подполковник внутренней службы

Лепухов Андрей Михайлович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)